

03 JAN 2019

Одсек за урбанизам и
грађевинарство

У вези Вашег захтева бр. 350-799/2017 од 19.11.2018, а у вези издавања претходних услова за потребе израде **Плана детаљне регулације "Хајдук Вељкова-Север" у Крушевцу**, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

Претходне услове

На достављеним ситуационим плановима уцртана је постојећа градска водоводна мрежа и постојећа фекална канализација.

Постојећа Водоводна мрежа:

- ул.Хајдук Вељкова - Водоводна мрежа ТПЕØ110мм
- ул.12. пешадијски пук (мањи део улице) - Водоводна мрежа ТПЕØ90мм

НАПОМЕНА: У улици Стефана Дечанског и Роденовој извршена је реконструкција водоводне мреже. Изграђена водоводна мрежа није геодетски снимљена, тако да нсимо у могућности да Вам доставимо тачне податке о истој (положај, материјал, пречник...)

Постојећа канализација:

- ул.Хајдук Вељкова - Новоизграђени Кошијски фекални колектор Ø400
- ул.Хајдук Вељкова - Фекална Канализација Ø200
- ул. 12. Пешадијски пук - Фекална Канализација Ø200
- ул. 12. Пешадијски пук - Атмосферски Кошијски поток

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевац, 27.12 2018 год.

30 Руководилац тех.припр.
Каша М.

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.



30 Директор
Владимир Милосављевић
Владимир Милосављевић, дипл. еџц.