

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

ВОДОВОД КРУШЕВАЦ

Ул. Душанова 46. тел: 415-301; факс: 415-314
Број 152/14.08.2020. год.
Крушевац

РЕГИСТРАЦИОНА КАРТА
ПРИЈАВЉЕНО

| | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| Пријављено: | 17 AUG 2020 | | |
| Органи: | Орг. јед. | Број | Подносилац |
| IV | 01 | ГРАДСКА УПРАВА 350-1627/18 | ДНС ГРАД КРУШЕВАЦ |

Одељење за урбанизам и
грађевинарство

Предмет: Претходни услови за потребе израде измене Плана детаљне регулације "Марко Орловић" у Крушевцу

Поводом Вашег захтева бр. 350-627/2018, од 22.07.2020 године, а у вези издавања претходних услова, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

Претходне услове
за потребе израде измене Плана детаљне регулације
"Марко Орловић" у Крушевцу

На достављеним ситуационим плановима уцртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевац, 14.08.2020 год.

Руководилац тех. припр.

Јасмина Бањанин

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

В. Милосављевић

Директор

В. Милосављевић

Владимир Милосављевић, дипл. инж.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
КРУШЕВАЦ

| | | | |
|-------------|-------------|---------|----------|
| Пријављено: | 20 AUG 2020 | | |
| Орг. јед. | Број | Предмет | Вредност |
| 1 | 2293 | | |