



Огранак Крушевац  
Косанчићева 32, 37000 Крушевац  
Тел. 037 413 000  
Факс. 037 442 195

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Бр. 8Н.0.0.0.11-77476/2  
16-03-2021

11070 Београд - Нови Београд, Булевар Уметности бр. 12

ПР-ЕНГ-01.18/01

**Огранак Електродистрибуција Крушевац**  
Крушевац, Косанчићева 32

**ГРАДСКА УПРАВА**  
**ГРАД КРУШЕВАЦ**

Наш број : 8Н.0.0.0.11 - 77476/2

Одељење за урбанизам и  
грађевинарство

Ваш број: 350-186/2020


ул. Газиместанска бр.1

Место, датум: Крушевац, 15.03.2021.год.

Крушевац

**ПРЕДМЕТ: Измена и допуна Плана генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу у делу урбанистичке целине 3.3. Град Крушевац**

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове за потребе израде измене и допуна Плана генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу у делу урбанистичке целине 3.3. Град Крушевац:



Примљено: <b>19 MAR 2021</b>			
Орг. јег.	Број	Предмет	Вредност
1	748		

**ПОСТОЈЕЋИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ**

Електроенергетски објекти напонског нивоа 10kV:

- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4 kV „Бензинска станица“ – ТС 10/0,4 kV „Бивоље 6“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4 kV „Бивоље 4“ – ТС 10/0,4 kV „Млин задругар“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4 kV „Паруновац 9“ – ТС 10/0,4 kV „Прњавор 2/13“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4 kV „Ортекс“ – ТС 10/0,4 kV „Кожара“
- ТС 10/0,4 kV „Млин задругар“

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1kV : Изменом и допуном Плана генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу у делу урбанистичке целине 3.3. Град Крушевац обухваћена је и нисконапонска мрежа на овој територији – ваздушна и подземна.

Уколико постојећи електроенергетски водови буду угрожени изградњом нових саобраћајница и објеката, предвидети (уцртати) трасе за њихово измештање.

Потребно је обратити се „Електродистрибуцији Србије“ д.о.о. Београд, Огранку ЕД Крушевац – Служби за припрему и надзор инвестиције са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих, а чије ће трошкове сносити инвеститор.

У случају да постојећи електроенергетски објекти не могу задовољити енергетске потребе будућих корисника електричне енергије (непланирано повећање снаге), потребно је предвидети изградњу одговарајућег броја трафостаница ТС 10/0,4 kV типа МБТС или сличног, капацитета 1x630kVA или 2x630kVA или 1x1000kVA или 2x1000kVA или сличног, одговарајућег капацитета за потребе сваке локације на којој се граде објекти.

**Изменом и допуном Плана генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу у делу урбанистичке целине 3.3. Град Крушевац обавезно предвидети локације будућих трафостаница и обезбедити коридор за прикључне водове истих.**

Избором локације нових ТС 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије: ширина 2,8m и висина 4,0m без икаквих препрека на путу. Такође оставити пролаз за провлачење 8 нисконапонских и два средњенапонска кабла без разбијања евентуално постављеног бетона, асфалта и сл.

Трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локација будућих ТС 10/0,4 kV могуће је дати предлог траса подземних водова 10 kV између њих, као и веза са постојећим ТС 10/0,4 kV.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

За купце електричне енергије већих снага предвидети искључиво подземну мрежу – прикључке, а за купце електричне енергије из категорије „широка потрошка“ (појединачни стамбени и пословни простор) предвидети прикључке са надземне мреже изведене самоносивим кабловским снопом одговарајућег пресека.

Задржати трасе постојеће мреже ниског напона, на оба или на једном тротоару улице.

За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове, као и за полагање подземних енергетских водова.

Прилог:

- Скица електро - енергетских објеката ЕД Крушевац у Измени и допуни Плана генералне регулације „Исток 1“ у Крушевцу у делу урбанистичке целине 3.3. Град Крушевац

С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову x 2
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви



Директор огранка

Саша Ћирић дипл. ек.

TS 10/0,4 kV  
"Benzinska  
stanica"

Kablovski vod 10 kV  
TS 10/0,4kV "Benzinska stanica"  
TS 10/0,4 kV "Bivolje 6"

TS 10/0,4 kV  
"Bivolje 4"

TS 10/0,4 kV  
"Mlin zadrugar"

Kablovski vod 10 kV  
TS 10/0,4kV "Bivolje 4"  
TS 10/0,4 kV "Mlin zadrugar"

Kablovski vod 10 kV  
TS 10/0,4kV "Parunovac 8"  
TS 10/0,4 kV "Prnjavor 2/13"

TS 10/0,4 kV  
"Parunovac 9"

Kablovski vod 10 kV  
TS 10/0,4kV "Ortex"  
TS 10/0,4 kV "Kožara"

TS 10/0,4 kV  
"Kožara"