

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ВОДОВОД КРУШЕВАЦ

Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314

Број 289/ 10.12.2021. године

Датум издања:	127 DEC 2021
Орг:	1 4205

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА КРУШЕВЦА

Одељење за урбанизам и

грађевинарство

Крушевац

Предмет: Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа за потребе израде Плана детаљне регулације реке Расине и ушћа притока-деоница 2 (од моста у Видовданској улици до моста на путу за Јастребац)

У вези Вашег захтева бр. 350-153/2021 од 28.09.2021 ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

Претходне услове

за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа

На достављеном ситуационом плану учртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са учртаним инсталацијама водоводне и канализационе мреже.

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације.

Крушевац, 10.12.2021 год.

Руководилац тех.припр.

Јасмина Бањанин

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Директор

Владимир Милосављевић

Владимир Милосављевић, дипл. ешц.

