



Огранак Електродистрибуција Крушевац
Крушевац, Косанчићева 32

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ

Одељење за урбанизам и
грађевинарство

ул. Газиместанска бр.1

Крушевац

Наш број : 8X.0.0.D.09.11-221861/2

Ваш број: 350-157/2019

Место, датум: Крушевац, 24.07.2019.год.

ПРЕДМЕТ: Претходни услови за потребе израде Измене Плана детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу, Град Крушевац

Увидом у приложено документацију, достављамо Вам следеће услове за потребе израде Измене Плана детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу, Град Крушевац:

ПОСТОЈЕЋИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Електроенергетски објекти напонског нивоа 35kV:

- Подземни кабловски вод 35 kV ТС 110/35/10 kV „Крушевац 4“ – ТС 35/10 kV „Крушевац 3“

Електроенергетски објекти напонског нивоа 10kV:

- ТС 10/0,4 kV „Јастра“
- ТС 10/0,4 kV „Макси 3“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4 kV „Јастра“ – ТС 10/0,4 kV „Макси 3“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4 kV „Макси 3“ – ТС 10/0,4 kV „Хладњача“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4 kV „Лазарица 3/2“ – ТС 10/0,4 kV „Јастра“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4 kV „РП Ложионица“ – ТС 10/0,4 kV „Стара Чаршија“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 110/35/10 kV „Крушевац 4“ – ТС 10/0,4 kV „Лазарица 3/1“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 110/35/10 kV „Крушевац 4“ – ТС 10/0,4 kV „Лазарица 3/2“

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1kV : Изменом Плана детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу, Град Крушевац обухваћена је и нисконапонска мрежа на овој територији – ваздушна и подземна.

Уколико постојећи електроенергетски водови буду угрожени изградњом нових саобраћајница и објеката, предвидети (уцртати) трасе за њихово измештање.

Потребно је обратити се „ЕПС Дистрибуцији“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац – Служба за припрему и надзор инвестиције са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих, а чије ће трошкове сносити инвеститор.

У случају да постојећи електроенергетски објекти не могу задовољити енергетске потребе будућих корисника електричне енергије (непланирано повећање снаге), потребно је предвидети изградњу одговарајућег броја ТС 10/0,4 kV типа МБТС или сличног, капацитета 1x630kVA или 2x630kVA, за потребе сваке локације на којој се граде објекти.

Изменом Плана детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу, Град Крушевац обавезно предвидети локације будућих трафостаница.

Избором локације нових ТС 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије:

ширина 2,8m и висина 4,0m без икаквих препрека на путу. Такође оставити пролаз за провлачење 8 нисконапонских и два средњенапонска кабла без разбијања евентуално постављеног бетона, асфалта и сл.

Трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локација будућих ТС 10/0,4 kV могуће је дати предлог траса подземних водова 10 kV између њих, као и веза са постојећим ТС 10/0,4 kV.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

За купце електричне енергије већих снага предвидети искључиво подземну мрежу – прикључке, а за купце електричне енергије из категорије „широка потрошка“ (појединачни стамбени и пословни простор) предвидети прикључке са надземне мреже изведене самоносивим кабловским снопом одговарајућег пресека.

Задржати трасе постојеће мреже ниског напона, на оба или на једном тротоару улице.

За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове, као и за полагање подземних енергетских водова.

Прилог:

- Скица електро - енергетских објеката ЕД Крушевац у Измени Плана детаљне регулације „Железничка 1“ у Крушевцу, Град Крушевац

С поштовањем,

Доставити :

1. Наслову х 2
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви



Директор одељења

Саша Ђирић дипл. ек.

2. Lazarević
[Signature]
[Signature]

KV 10 kV iz TS 110/35/10 kV "KRUSEVAC 4" za TS 10/0,4 kV "LAZARICA 3/1"
+ KV 10 kV iz TS 110/35/10 kV "KRUSEVAC 4" za TS 10/0,4 kV "LAZARICA 3/2"

TS 10/0,4 kV
"JASTRA"

KV 10 kV "LAZARICA 3/2 - JASTRA"

TS 10/0,4 kV
"MAXI 3"

KV 10 kV "JASTRA - MAXI 3"

KV 10 kV "MAXI 3 - HLADNJACA"

KV 10 kV "KRUSEVAC 4 - KRUSEVAC 3"

KV 10 kV "RP LOZONICA - STARA CARSJA"

