



8554

24 AUG 2018

РЕЗЕРВУАРИ

Организација

350-798/2017

Редност

Билт

Огранак Електродистрибуција Крушевац
Крушевац, Косанчићева 32

Наш број: 8X000-D0911-230955/2

Ваш број: 350-798/2017

Место, датум: Крушевац, 22.08.2018.год.

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Одељење за урбанизам и
грађевинарство
ул. Газиместанска бр.1
Крушевац

ПРЕДМЕТ: Претходни услови за потребе израде Плана детаљне регулације "Цара Лазара - Балшићева" у Крушевцу

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове за потребе израде ПДР "Цара Лазара - Балшићева" у Крушевцу:

ПОСТОЈЕЋИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Електроенергетски објекти напонског нивоа 35 kV:

- КВ 35 kV "КРУШЕВАЦ 4 - КРУШЕВАЦ 3"

Електроенергетски објекти напонског нивоа 10 kV:

- ТС 10/0,4 kV "НИКОЛА ТЕСЛА"
- ТС 10/0,4 kV "БАРЕ 2"
- ТС 10/0,4 kV "УНИВЕРЗАЛ"
- ТС 10/0,4 kV "СЕМЕ"
- ТС 10/0,4 kV "СТАРА ЧАРШИЈА"
- ТС 10/0,4 kV "ХЛАДЊАЧА"
- ТС 10/0,4 kV "НОВА БАЛШИЋЕВА"
- КВ 10 kV "ХЛАДЊАЧА - СЕМЕ"
- КВ 10 kV "НОВА БАЛШИЋЕВА - БАРЕ 2"
- КВ 10 kV "ВУК КАРАЏИЋ - ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД"
- КВ 10 kV "РП ЛОЖИОНИЦА - СТАРА ЧАРШИЈА"
- КВ 10 kV "НОВА БАЛШИЋЕВА - БОЛНИЦА 1"
- КВ 10 kV "СЕМЕ - ШКОЛА ЛАЗАРИЦА"
- КВ 10 kV "СТАРА ЧАРШИЈА - БОЛНИЦА 1"
- КВ 10 kV "СТАРА ЧАРШИЈА - ХЛАДЊАЧА"
- КВ 10 kV "ХЛАДЊАЧА - НИКОЛА ТЕСЛА"
- КВ 10 kV "НИКОЛА ТЕСЛА - МАКСИ 3"
- КВ 10 kV "БАРЕ 1 - БАРЕ 2"

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1 kV: Планом детаљне регулације "Цара Лазара - Балшићева" обухваћена је и нисконапонска мрежа на овој територији - ваздушна и подземна.

Уколико постојећи електроенергетски водови буду угрожени изградњом нових саобраћајница и објеката, предвидети (уцртати) трасе за њихово измештање.

Потребно је обратити се Електродистрибуцији Крушевац са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих, а чије ће трошкове сносити инвеститор.

У случају да постојећи електроенергетски објекти не могу задовољити енергетске потребе будућих корисника електричне енергије (непланирано повећање снаге), потребно је предвидети изградњу одговарајућег броја ТС 10/0,4kV типа МБТС или сличног, капацитета 1х630kVA или 2х630kVA, за потребе сваке локације на којој се граде објекти. Планом детаљне регулације "Цара Лазара - Балшићева" обавезно предвидети локације будућих трафостаница.

Избором локације нових ТС 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије: ширина 2,8 m и висина 4,0 m без икаквих препрека на путу. Такође оставити пролаз за провлачење 8 нисконапонских и два средњенапонска кабла без разбијања евентуално постављеног бетона, асфалта и сл.

Трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локација будућих ТС 10/0,4 kV могуће је дати предлог траса подземних водова 10kV између њих, као и веза са постојећим ТС 10/0,4 kV.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

За купце електричне енергије већих снага предвидети подземну мрежу - прикључке, а за купце електричне енергије из категорије "широка потрошња" (појединачни стамбени и пословни простор) предвидети прикључке са надземне мреже изведене самоносивим кабловским снопом одговарајућег пресека.

Задржати трасе постојеће мреже ниског напона, на оба или једном тротоару улице.


За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове, као и за полагање подземних енергетских водова.

Прилог: Приближна ситуација трасе водова и локације ТС на изводу из ПГР

С поштовањем



∞ Директор огранка


Саша Ћирић дипл. ек.

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници



Страна 2 од 2

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.