

17 SEP 2018

9533

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинарство
Крушевац

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

ВОДОВОД КРУШЕВАЦ

Ул. Душанова 46, тел: 037/ 415-301; факс: 415-314
Број 132/12.09.2018. године

Предмет: Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде План детаљне регулације "Цара Лазара-Балшићева" у Крушевцу

У вези Вашег захтева бр. 350-798/2017 од 27.07.2018 (достављеног 14.08.2018.) з достављање претходних услова заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде План детаљне регулације " Цара Лазара-Балшићева " у Крушевцу, ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

Претходне услове

На достављеном ситуационом плану учртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размази не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са учртаним инсталацијама воде

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевац, 12.09.2018 год.

Руководилац тех.припр.

Јасмина Бањанин

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Директор за водовод и канализацију
ЈКП "Водовод-Крушевац"

Владимир Милосављевић, дипл. инж.