



ЛИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

11788

05 DEC 2018

De 388 386 898

61105



01 350-794/2018

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

ПР-ЕНГ-01.18/01

Огранак Електродистрибуција Крушевац
Крушевац, Косанчићева 32ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ

Наш број : 8X.0.0.0.-D.09.11-343231/2

Одељење за урбанизам и
грађевинарство

Ваш број: 350-794/2018

ул. Газиместанска бр.1

Место, датум: Крушевац, 03.12.2018. год.

Крушевац

04-12-2018

ПРЕДМЕТ: Претходни услови за потребе израде Плана детаљне регулације „Центар 5“ у Крушевцу

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове за потребе израде Плана детаљне регулације „Центар 5“ у Крушевцу:

ПОСТОЈЕЋИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Електроенергетски објекти напонског нивоа 10kV:

- ТС 10/0,4 kV „Трг Расинских Партизана“
- ТС 10/0,4 kV „Технички школски центар“
- ТС 10/0,4 kV „Техничка школа“
- ТС 10/0,4 kV „Мајка и дете“
- ТС 10/0,4 kV „Косовска Ц1“
- ТС 10/0,4 kV „Дом деце 1“

- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 35/10 kV „Центар“ – ТС 10/0,4 kV „Трг Расинских Партизана“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4kV „Трг Расинских Партизана“ – ТС 10/0,4kV „Симовић“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4kV „Симовић“ – ТС 10/0,4kV „Технички школски центар“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4kV „Технички школски центар“ – ТС 10/0,4kV „Техничка школа“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4kV „Техничка школа“ – ТС 10/0,4kV „Цељска“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4kV „Техничка школа“ – ТС 10/0,4kV „Мајка и дете“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4kV „Мајка и дете“ – ТС 10/0,4kV „Дом деце 1“
- Подземни кабловски вод 10 kV ТС 10/0,4kV „Спортски комплекс“ – ТС 10/0,4kV „Косовска Ц1“

- Подземни кабловски вод 10 kV TC 10/0,4kV „Дом деце 1“ – TC 10/0,4kV „Бетекс“

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1kV: Планом детаљне регулације „Центар 5“ у Крушевцу обухваћена је и нисконапонска мрежа на овој територији – ваздушна и подземна.

Уколико постојећи електроенергетски водови буду угрожени изградњом нових саобраћајница и објеката, предвидети (уцртати) трасе за њихово измештање.

Потребно је обратити се „ЕПС Дистрибуцији“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих, а чије ће трошкове сносити инвеститор.

У случају да постојећи електроенергетски објекти не могу задовољити енергетске потребе будућих корисника електричне енергије (непланирано повећање снаге), потребно је предвидети изградњу одговарајућег броја TC 10/0,4 kV типа МБТС или сличног, капацитета 1x630kVA или 2x630kVA, за потребе сваке локације на којој се граде објекти. Планом детаљне регулације „Центар 5“ у Крушевцу обавезно предвидети локације будућих трафостаница.

Избором локације нових TC 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаница теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије: ширина 2,8m и висина 4,0m без икаквих препрека на путу. Такође оставити пролаз за провлачење 8 нисконапонских и два средњенапонска кабла без разбијања евентуално постављеног бетона, асфалта и сл.

Трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локација будућих TC 10/0,4 kV могуће је дати предлог траса подземних водова 10 kV између њих, као и веза са постојећим TC 10/0,4 kV.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

За купце електричне енергије већих снага предвидети искључиво подземну мрежу – прикључке, а за купце електричне енергије из категорије „широка потрошка“ (појединачни стамбени и пословни простор) предвидети прикључке са надземне мреже изведене самоносивим кабловским снопом одговарајућег пресека.

Задржати трасе постојеће мреже ниског напона, на оба или на једном тротоару улице.

За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове, као и за полагање подземних енергетских водова.

Прилог:

- Скица електро - енергетских објеката ЕД Крушевац у Плану детаљне регулације „Центар 5“ у Крушевцу

С поштовањем,

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви



Директор огранка

Саша Ђирић дипл. ек.

