



У вези Вашег захтева бр. 350-794/2017 од 19.11.2018, а у вези издавања претходних услова за потребе израде Плана детаљне регулације "Центар 5" у Крушевцу, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

Претходне услове

На достављеним ситуационим плановима уцртана је постојећа градска водоводна мрежа и постојећа фекална канализација.

Постојећа Водоводна мрежа:

- ул.Косовска - Водоводна мрежа АЦЦØ300мм
- ул.Косовска - Водоводна мрежа Ø63мм
- ул.Тирила и Методија - Водоводна мрежа ТПЕØ110мм
- ул.Веселина Николића - Водоводна мрежа АЦЦØ80мм
- ул.Топличина - Водоводна мрежа ЛГØ100мм
- ул.Обилићева - Водоводна мрежа АЦЦØ80мм

НАПОМЕНА: У улици Тирила и Методија извршена је реконструкција водоводне мреже. Изграђена водоводна мрежа није геодетски снимљена, тако да нсимо у могућности да Вам доставимо апсолутно тачан положај водоводне мреже.

Постојећа канализација:

- ул.Косовска - Фекална канализација Ø200мм
- ул.Тирила и Методија - Фекална канализација Ø200мм
- ул.Тирила и Методија - Фекална канализација Ø400мм
- ул.Веселина Николића - Фекална канализација Ø200мм
- ул.Веселина Николића - Фекална канализација Ø400мм
- ул.Топличина - Фекална канализација Ø200мм
- ул.Обилићева - Фекална канализација Ø200мм

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевац, 24.01.2019 год.

Руководилац тех.припр.

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Директор

Владимир Милосављевић, дипл. еиц.

