

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

ВОДОВОД



КРУШЕВАЦ

Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314
Број 199/2 07.11.2018

11261

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинарство
Крушевац

Број	Број	Прилог	Вредност
W 01	350-795/2017		

Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана детаљне регулације "Центар 6" у Крушевцу

У вези Вашег захтева бр. 350-795/2017 од 10.07.2018 за достављање претходних услова и података за План детаљне регулације "Центар 6" у Крушевцу, ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

Претходне услове

На достављеном ситуационом плану уцртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама воде

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевац, 07.11.2018 год.

Руководилац тех.припр.

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

З.о. Директор



Владимир Милосављевић, дипл. еиц.