



Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одељење за урбанизам
и грађевинарство
350-81/2015
Датум: 28.01.2016. године
К р у ш е в а ц

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ – К р у ш е в а ц

ПРЕДМЕТ: Допис


Поштовани,

у прилогу дописа достављамо Вам

- Претходне услове за потребе израде ПДР-а Источна обилазница у Крушевцу од Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације, Одељење у Крушевцу бр.09/18/2 бр.217-11/16 од 25.01.2016.

Обрађивач:


Светлана Јовановић, грађ.тех.



09/18/2

УРЕДНИШТА

28.01.



2 263

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење у Крушевцу
09/18/2 Број 217-11/16
Дана 25.01.2016.године
К Р У Ш Е В А Ц
АВ

ПИСА №

И

Е



27 JAN 2016

01 350-81/2015



ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Одељење за урбанизам и грађевинарство

Разматрајући Ваш захтев, бр. 350-81/2015 од 19.01.2016. године, за добијање претходних услова за заштиту од пожара у смислу члана 29. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), извештавамо Вас да је, приликом изградње „Источне обилазнице” - од Паруновачког моста до улице Кнеза Милоша и наставка улице Кнеза Милоша, у Крушевцу, потребно предвидети најзначајније мере заштите од пожара, које се састоје у планирању и дефинисању:

- 1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;
- 2) удаљености између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
- 3) приступних путева и пролаза за ватрогасна возила до објекта;
- 4) безбедносних појасева између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносних удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
- 5) могућност евакуације и спасавања људи.

У складу са наведеним елементима које је потребно дефинисати планским документом, потребно је придржавати се:

- Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15);
- Правилника тех. нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл. лист СРЈ, бр.8/95);
- Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр.30/91);

Такса није наплаћена сходно члану 18 Закона о републичким административним таксама (Сл. гласник РС, бр. 43/03,57/14 и 83/15).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

главни полицијски инспектор

Александар Лазаревић



[Handwritten signature]