



Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314.

Број 11/2 12.02.2016. год.

Крушевац

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД КРУШЕВАЦ

Одсек за урбанизам и  
грађевинарство

12 FEB 2016

1 542

**Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана детаљне регулације "Колектор отпадних вода Б" од улице Паруновачке до ул.Аеродромске у Крушевцу**

Поводом Вашег захтева бр. 350-246/2015., од 09.02.2016. а у вези издавања претходних услова за потребе израде Плана детаљне регулације, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

### Претходне услове

На достављеном ситуационом плану у електронској форми (dwg. формат) уцртана је постојећа градска водоводна мрежа и магистрални цевовод Ø1058мм.

**На ситуационом плану уцртан је магистрални цевовод Ø1058 који је од виталног значаја за водоснабдевање општина Ћићевац и Варварин. ЈКП "Водовод-Крушевац" нема геодетски снимљене податке изведеног стања за магистрални цевовод Ø1058мм, а подаци за уцртану трасу магистралног цевовода узети су из пројекта "Регионални систем "Ћелије" Цевовод Крушевац - Ћићевац, Варварин који је урадио Институт за водопривреду "Јарослав Черни" 1994 године.**

При изради техничке документације строго водити рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите (по 3м са обе стране цевовода), а које је неопходно испоштовати:

- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода,
- забрањено је кретање, као и маневар моторних возила и тешког саобраћаја,
- забрањено је сађење било каквог засада (посебно дрвенасте структуре) осим траве.
- није дозвољено насипање земљом (као ни скидање земље) и промена нивелете терена у циљу изградње саобраћајнице

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно ( без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама воде

**Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације**

Крушевац, 12.02 2016, год.

За Катица Милован Руководилац тех.припр.

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

