



Миница

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Крушевац
Косанчићева 32, 37000 Крушевац
Тел. 037 413 000
Факс 037 442 195
Текући рачун 160-386419-66
office@edkrusevac.rs
www.edkrusevac.rs



ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
5066 RE 130362320

31 OCT 2016

Орган	Служба	Број	Година	Државност
IV	01	350-587/2015		

275317/1
27.10.2016 год.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одсек за урбанизам и грађевинарство
КРУШЕВАЦ

На основу Вашег захтева број **350-587/2015** од 10.10.2016. године за издавање претходних услова за потребе "израде Плана детаљне регулације кабловског вода 110 кV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 у Крушевцу", достављеног Електродистрибуцији Крушевац 11.10.2016. године и заведеног под бројем 275317/1, дају се:

ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ

за потребе "израде Плана детаљне регулације кабловског вода 110 кV од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 у Крушевцу"

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА:

1. ТС 35/10 кV и водови 35 кV

- Оптерећење јануар 2016

Назив ТС	Sn (MVA)	Pmax (KW)	Snopt (MVA)	Оптерећење ET (%)
Крушевац 3 35/10 кV ET 1	8.0	7,120	7.21	90.09
Крушевац 3 35/10 кV ET 2	8.0	7,920	8.07	100.86

- На предметном подручју постоје кабловски водови 35 кV, и то:

- Вод 35 кV "ТС 35/10 кV Крушевац 3 –ТС 110/35/10 кV Крушевац 4 "

2. ТС 10/0,4 кV и водови 10кV

- Табела 1- списак трафостаница које су обухваћене планом

Место	Ниво	Врста	Назив	Власник	Шифра	Sn (KVA)
Крушевац	10 KV	ТС СН/НН	ТС 10/0.4 кV Пакашница 2	Наше	152184	630+400
Крушевац	10 KV	ТС СН/НН	ТС 10/0.4 кV Лазарица 7	Наше	152204	250
Крушевац	10 KV	ТС СН/НН	ТС 10/0.4 кV Бегово брдо 1	Наше	172359	630

ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ГРАДА КРУШЕВЦА

01 NOV 2016

Орган	Служба	Број	Година	Државност
I	4461			

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

Водови 10 кV

- На предметном подручју постоје кабловски водови 10 кV, и то:
 - Вод 10 кV "ТС 35/10 кV Крушевац 3 – ТС Багдала III/3 – ТС Багдала IV/3"
 - Вод 10 кV "ТС Пакашница 2 – ТС Ново гробље"
 - Вод 10 кV "ТС Пакашница 2– ТС Баре 1"
 - Вод 10 кV "ТС Лазарица Кунићи – ТС Лазарица 7"
 - Вод 10 кV "ТС Бегово брдо 1 – ТС Бегово брдо 3"
 - Вод 10 кV "ТС Бегово брдо 1 – ТС Читлук ливаде"
 - Вод 10 кV "ТС Бегово брдо 1 – ТС Војна Равњак"
 - Вод 10 кV "ТС Нада Марковић – ТС Бегово брдо 1"

Напомена:

- Уколико постојећи ее водови власништво ЕД Крушевац буду угрожени изградњом кабловског вода 110 кV, предвидети (уцртати) трасе за њихово измештање.
- Потребно је обратити се Електродистрибуцији Крушевац са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих, чије ће трошкове сносити инвеститор.
- Постојећи подземни кабловски водови су геодетски снимљени и изкартирани, а подаци о њима се налазе у Геодетском заводу.

Водови 1 кV

- Постоје водови 1 кV (надземни и подземни) који су обухваћени овим планом детаљне регулације и који се укрштају са предложеном трасом.

3. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТАТА

У току је реконструкција ТС 35/10 кV Крушевац 3 у напонски ниво 110/35/10 кV, због изградње предметног вода 110 кV и потребе напајања новопланираних стамбених и пословних објеката обухваћених у више ПДР-е.

Општи услови:

- Приликом извођења радова обавезно предвидети да се земљани радови у близини кабловских водова **35 kV, 10 kV и 1 kV** обављају искључиво ручно уз повећану опрезност уз присуство надзорног органа Електродистрибуције Крушевац.
- Када започнете са извођењем радова, тј. откопавањем наших каблова који су под напоном, потребно је да обезбедите чувара који ће ван радног времена водити рачуна да не дође до њиховог оштећења и угрожавања безбедности људи.
- У случају оштећења подземног кабла која настану услед непажње извођача радова и непридржавања утврђених мера заштите подземног кабла и осталих инсталација, инвеститор ће сносити све трошкове поправке кабла и накнаду штете која настане због прекида напајања кабловског вода и електричне мреже коју напаја оштећени кабли.
- Приликом радова обезбедити да стабилност стубова ако се буду нашли у траси будућег вода 110 kV, не буде угрожена.
- Извођач радова мора обавестити Електродистрибуцију Крушевац најмање пет дана пре почетка радова и затражити да одреди стручно лице које би пратило изградњу и евентуално обезбедило место рада, чији ће трошкови накнадно бити фактурисани.

Директор огранка

Стефановић Саша, дипл.инж.ел.

