

1234

Усгс  
Милош

20 JAN 2017

Организац	Број	Предмет	Вредност
IV	01	350-587/2015	

**Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана детаљне регулације кабловског вода 110кв од ТС "Крушевац 1" до ТС "Крушевац3" у Крушевцу.**

На основу Вашег захтева бр.350-587/2015 од 12.10.2016.год., ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

**ПРЕТХОДНЕ УСЛОВЕ**


На достављеном ситуационом плану у електронској форми (двг. формат) уцртана је постојећа водоводна мрежа, постојећа фекална канализација, новоизграђени фекални колектор као и укрштање и паралелно вођење трасе кабловског вода са водоводним и канализационим инсталацијама. Сходно горе наведеном ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће услове:

- У ул. Маричкој долази до укрштања кабловског вода са новоизграђеним фекалним колектором (Пакашнички колектор отпадних вода), водоводном мрежом и фекалном канализацијом што је уцртано на приложеном ситуационом плану.
- У ул. Иве Андрића долази до укрштања кабловског вода са водоводном мрежом АЦЦ Ø300мм према скици на приложеном ситуационом плану
- У ул. Багдалски венац долази до укрштања кабловског вода са водоводном мрежом АЦЦØ100 према скици на приложеном ситуационом плану према скици на приложеном ситуационом плану
- У ул. Његошевој долази до укрштања и паралелног вођења кабловског вода са водоводном мрежом према скици на приложеном ситуационом плану
- У ул. Пећкој долази до укрштања кабловског вода са водоводном мрежом и фекалном канализацијом према скици на приложеном ситуационом плану
- У ул. Коче Капетана долази до укрштања и паралелног вођења кабловског вода са водоводном мрежом према скици на приложеном ситуационом плану
- У ул.Краља Петра I долази до укрштања кабловског вода са водоводном мрежом и фекалном канализацијом према скици на приложеном ситуационом плану
- У ул. Цара Лазара долази до укрштања кабловског вода са водоводном мрежом и фекалном канализацијом према скици на приложеном ситуационом плану

НАПОМЕНА: Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама воде

**ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**

- Није дозвољено паралелно вођење кабловског вода испод или изнад водоводних или канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабловски вод може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви и то на растојању од најмање 0,5м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих инсталација са кабловским водом, ров се копа ручно (без механизације);



Примљено: 24.01.2017.			
Орг. јег.	Број	Предмет	Вредност
1	187		

- Горизонтални размак кабловског вода од водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 0,5м;
- Строго водити рачуна о прикључцима на водоводну и канализациону мрежу, да не би дошло до кидања истих.
- Пре извођења радова обратити се екипи ЈКП “Водовод - Крушевац”, ради консултација на лицу места.
- Уколико дође до кидања наших инсталација или прикључака трошкове поправке сносиће инвеститор

**Претходни услови се издају у циљу израде Плана Детаљне регулације**

Крушевац, 20.01.2017 год.

Руководилац тех.припр.

*Јасмина Бањанин*

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Директор

*В. Милосављевић*

Владимир Милосављевић, дипл. ещ.

