



Novica 2

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Крушевац
Косанчићева 32, 37000 Крушевац
Тел. 037 413 000
Факс 037 442 195
Текући рачун 160-386419-66
office@edkrusevac.rs
www.edkrusevac.rs

5065



ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА КРУШЕВЦА

РЕ 13036292

Примљено:	31 OCT 2016
Организација:	
<i>IV 01 350-544/2015</i>	

8X.0.0.0.2.09.11-275321-1
27.10.2016 год.

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одсек за урбанизам и грађевинарство
КРУШЕВАЦ

На основу Вашег захтева број **350-544/2015** од 10.10.2016. године за издавање претходних услова за потребе "израде Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома у Крушевцу", достављеног Електродистрибуцији Крушевац 11.10.2016. године и заведеног под бројем 8X.0.0.0.2.09.11-275321-1, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у достављену документацију, обавештавамо Вас да нисмо сагласни са предложеним Планом детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома у Крушевцу", тачније са уцртаним коридором за изградњу кабловских водова 10 кV, који нам је достављен на увид. Сходно томе, не можемо Вам издати Претходне услове.

Остајемо при траси за коју смо урадили Идејно решење.

Напомена: У прилогу овог Дописа достављамо Вам Предлог измене трасе кабловског вода 10 кV од ТС Крушевац 3 – Старог аеродрома у Крушевцу.

Директор огранка
Stefanovic
Стефановић Саша, дипл.инж.ел.



ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО
ГРАДА КРУШЕВЦА

01 NOV 2016	
<i>1</i>	<i>462</i>

Предлог измене трасе у Плану детаљне регулације кабловских водова 10 kV од ТС 35/10 kV "Крушевац 3" до старог аеродрома

Узимајући у обзир конкретно стање на терену и чињеницу да се за напајање старог аеродрома из ТС 35/10 kV "Крушевац 3" полаже 5 једножилних каблова 10 kV пресека 240 mm² (укупно 15 каблова), сматрамо да се траса ових водова, предложена *Планом*, треба изменити на следећим деоницама:

- **деоница преко КП бр.2577/3 и 2657/1 (ул.Косовска, испред КП бр.2577/5, 2577/11 и 2586/1):** због ширине рова за полагање каблова и изграђених објеката (бензинска пумпа, трговачке радње), траса каблова би требало да пролази супротном страном ул.Косовске од оне дате *Планом*
- **деоница преко ул.Достојевског:** због ширине рова за полагање каблова, великог броја постојећих подземних инсталација и уређеног тротоара и паркинга на десној страни, траса каблова би требало да прелази левом страном ове улице
- **деоница преко ул.Слатинске - део код "Бувљака":** због ширине рова за полагање каблова, узаног тротоара и постојећих стубова на десној страни, траса каблова би требало да прелази левом страном ове улице
- **деоница преко ул.Слатинске - део испред ТЦ "Рода":**
 - због комплетно уређеног простора и великог промета људи и возила, траса каблова би требало да пролази са супротне стране од ТЦ "Рода" (левом страном улице)
 - испред ТЦ "Рода" треба предвидети одвајање два кабловска вода (6 каблова) трасом предложеном на цртежу (преко КП бр.2610/7, 2610/8, 2610/16 и 2610/9 до постављене цеви преко улице на КП бр.2655/2), а због физичке немогућности провлачења свих каблова кроз цев постављену код новоизграђеног кружног тока на КП бр.2655/2 код ТЦ "Рода", како је предвиђено *Планом*
- због физичке немогућности провлачења 9 каблова кроз цев и избегавања раскопавања новоизграђене улице на КП бр.2635/1, предвиђено је провлачење два кабловска вода (6 каблова) кроз цев постављену код новоизграђеног кружног тока на КП бр.2655/2 код ТЦ "Рода", а траса једног кабловског вода предвиђена је преко тротоара леве стране ул. на КП бр.2655/2 (према центру града), кроз постављену цев преко ове улице (испред КП бр.2635/7) и преко КП бр.2635/1 до уласка у ТС 10/0,4 kV "Драгомир Гајић 4" на КП бр.2635/14.

