

Мишељ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење у Крушевцу
09/18/2 број 217-236/16
Дана 25.10.2016. године
К Р У Ш Е В А Ц
/С.С./

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАД КРУШЕВАЦ 5045
28 OCT 2016
IV 01 350-544/2015

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Одељење за урбанизам и грађевинарство

Разматрајући ваш захтев, бр. 350-544/2015 од 10.10.2016. године, за добијање претходних услова за заштиту од пожара у смислу члана 29. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), извештавамо вас да је приликом израде **Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома, град Крушевац**, потребно предвидети најзначајније мере заштите од пожара, које се састоје у планирању и дефинисању:

- 1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;
- 2) удаљености између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
- 3) приступних путева и пролаза за ватрогасна возила до објекта;
- 4) безбедносних појасева између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносних удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
- 5) могућност евакуације и спасавања људи.

У складу са наведеним елементима које је потребно дефинисати планским документом, потребно је:

ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИНЖЕНЈЕРСКИ БУРО
КРУШЕВАЦ

Циљ:	31 OCT 2016		
Орг.јед.	И	Град	Вредност
	4443		

- реализовати изградњу у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/09 и 20/15),
- реализовати изградњу у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу електроенергетских водова називног напона од 1 кV до 400 кV (Сл. лист СФРЈ, бр.65/88 и Сл. лист СРЈ, бр.18/92),
- реализовати изградњу у складу Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ" бр. 11/96),
- предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна документација од домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста, уз поштовање процедуре признавања иностраних исправа о усаглашености у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник РС“ бр. 36/09).

Такса није наплаћена сходно чл.18 Закона о републичким административним таксама (Сл. гласник РС, бр. 43/03, 57/14, 83/15, 50/16).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
главни полицијски инспектор
Александар Лазаревић



Alexandar Lazarevic