

28 DEC 2016

IV 01 350-544/2015

Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 до старог аеродрома у Крушевцу.

На основу Вашег захтева бр.350-544/2015 од 10.10.2016.год., ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

ПРЕТХОДНЕ УСЛОВЕ

НАПОМЕНА: На приложеној ситуацији уцртана је зона заштите магистралног цевовода ВЧØ1058мм (Језеро Ћелије - Град Крушевац) који је од виталног значаја за водоснабдевање града Крушевца и околних насељених места. Забрањено је паралелно вођење кабловског вода са магистралним цевоводом и зоном заштите магистралног цевовода која износи 3м од осовине цеви са обе стране цевовода.

- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода,
- забрањено је кретање, као и маневар моторних возила и тешког саобраћаја,
- забрањено је сађење било каквог засада (посебно дрвенасте структуре) осим траве.
- Предметни објекат (гасовод) предвидети на довољној удаљености од цевовода тако да се зоне опасности објекта не поклапају са зоном заштите цевовода.

У ул.Косовској траса кабловског вода пролази кроз зону заштите магистралног цевовода, тако да је неопходно изместити трасу кабла ван зоне заштите магистралног цевовода пијаће воде.

На приложеном ситуационом плану уцртана је постојећа водоводна мрежа, магистрални цевовод пијаће воде Ø1058мм, новоизграђени фекални колектор и постојећа градска фекална канализација као и укрштање и паралелно вођење трасе кабловског вода са водоводним и канализационим инсталацијама. Сходно горе наведеном ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће услове:

- У ул. Косовској долази до укрштања кабловског вода са магистралним цевоводом пијаће воде Ø1058мм што је уцртано на приложеном ситуационом плану. У зони укрштања кабловског вода са магистралним цевоводом неопходно је при изградњи кабловског вода све радове обављати ручно (без механизације) уз повећану опрезност
- У ул.Бруски пут уцртана је, постојећа водоводна мрежа Ø150мм и Ø500мм, и новоизграђени фекални колектор Ø400мм као и укрштања наведених инсталација са трасом кабловског вода.
- У ул.Василија Анчевића долази до паралелног вођења трасе кабла са постојећом водоводном мрежом ГПЕ Ø110мм, хоризонтални размак кабловског вода од водоводне цеви треба да износи најмање 0,5м;
- У улици краља Александра Ујединитеља долази до укрштања и паралелног вођења трасе кабла са постојећом водоводном мрежом АЦЦ Ø150, хоризонтални размак кабловског вода од водоводне цеви треба да износи најмање 0,5м; Уцртана водоводна мрежа АЦЦØ150мм није геодетски снимљена тако да нисмо у могућности да уцртамо апсолутно тачне податке (положај, дубина) наведене водоводне мреже

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
КРУШЕВАЦ

Прихваћено:	29.12.2016.		
Орг. јед.	Број	Предмет	Вредност
1	5454		

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- Није дозвољено паралелно вођење кабловског вода испод или изнад водоводних или канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабловски вод може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви и то на растојању од најмање 0,5м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- *На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих инсталација са кабловским водом, ров се копа ручно (без механизације);*
- Хоризонтални размак кабловског вода од водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 0,5м;
- Строго водити рачуна о прикључцима на водоводну и канализациону мрежу, да не би дошло до кидања истих.
- Пре извођења радова обратити се екипи ЈКП “Водовод - Крушевац”, ради консултација на лицу места.
- Уколико дође до кидања наших инсталација или прикључака трошкове поправке сносиће инвеститор

Предметна услови се издају у циљу израде Плана Детаљне регулације

Крушевац, 27.12 2016 год.

Руководилац тех.припр.

Јасмина Бањанин
Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

[Својеручни потпис]

Директор

[Својеручни потпис]
Владимир Милосављевић, дипл. ецц.

