

У вези Вашег захтева бр. 350-200/2018 од 19.11.2018, а у вези издавања претходних услова за потребе израде Плана детаљне регулације "Липовац1" у Крушевцу, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

Претходне услове

На достављеним ситуационим плановима уцртана је постојећа градска водоводна мрежа и постојећа фекална канализација.

Постојећа Водоводна мрежа:

- ул.Бруски пут - Магистрални цевовод пијаће воде Ø1058мм
- ул.Бруски пут - Магистрални цевовод пијаће воде Ø1000мм (за водоснабдевање општина Варварин и Ћићевац)
- Ул. Бруски пут - Водоводна мрежа ГПЕØ110мм
- Ул.Бруски пут - Водоводна мрежа АЦЦØ200мм
- Споредни асфалтни пут (кат.парцеле 1203/1,1203/2 и 1313/3 све КО Мудраковац) - водоводна мрежа ГПЕØ63мм(није геодетски снимљена)
- Одвод воде Ø1000 од резервоара Липовац према Бруском путу
- Довод воде Ø1000 од Бруског пута према резервоару Липовац
- Испуст воде Ø500

Постојећа фекална канализација:

- ул.Бруски пут - Новоизграђени Кошијски фекални колектор Ø300

НАПОМЕНА:

- На наведеној локацији налази се магистрални цевовод Ø1058мм (из Мајдева ка резервоару), који је од виталног значаја за снабдевање водом подручја општине Крушевац. Такође на наведеној локацији приказан је део магистралног цевовода Ø1000м за снабдевање водом општина Ћићевац и Варварин. При изради техничке документације строго водити рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите магистралног цевовода (шрафирана површина на ситуацији – по 3м са обе стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви) а које је неопходно испоштовати:

- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода,
- забрањено је кретање, као и маневар моторних возила и тешког саобраћаја,
- забрањено је сађење било каквог засада (посебно дрвенасте структуре) осим траве.

- није дозвољено насипање земљом (као ни скидање земље) и промена нивелете терена у циљу изградње приступног пута на предметној парцели

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевац, 13. 12. 2018 год.

Руководилац тех. припр.

Јасмина Бањанин

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

В. Милосављевић

Директор

Владимир Милосављевић, дипл. енци.

