

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГР. КРУШЕВАЦА 4872
13 SEP 2019
Пр: []
Орг: []
IV 01 350 - 623/18

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију



Ул. Душанова 46, тел: 037/ 415-301; факс: 415-314
Број 99/ 13.09.2019. године

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинарство
Крушевац

Предмет: Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа, за потребе израде Плана детаљне регулације "Мудраковац 4" у Крушевцу

У вези Вашег захтева бр. 350-623/2018 од 02.07.2019 за достављање претходних услова за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа, за потребе израде Плана детаљне регулације "Мудраковац 4" у Крушевцу, ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

Претходне услове

На достављеном ситуационом плану учртана је постојећа градска водоводна мрежа, новопројектована водоводна мрежа, постојећа фекална канализација, новоизграђени фекални колектор (Кошијски колектор отпадних вода), новоизграђени атмосферски колектор Ø800 (локација - Багдала 3), магистрални цевовод пијаће воде.

1. Планом детаљне регулације "Мудраковац 4" обухваћен је магистрални цевовод пијаће воде ЛГ1058мм (Мајдево-резервоар Багдала), који је од виталног значаја за водоснабдевање града Крушевца и околине, тако да је приликом извођења радова на предметној деоници неопходно водити рачуна о следећем:

- строго водити рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите магистралног цевовода (- по 3м са обе стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви) а које је неопходно испоштовати:

- у појасу заштите није дозвољена изградња објекта, ни вршење радњи које могу загадити воду, или угрозити стабилност цевовода. У зони заштите забрањено је кретање, као и маневар моторних возила и тешког саобраћаја. Осим тога забрањено је сађење било каквог засада (посебно дрвенасте културе) осим траве.

- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода,

- није дозвољено насипање земљом (као ни скидање земље) и промена нивелете терена у циљу изградње приступног пута

2. Планом детаљне регулације "Мудраковац 4" обухваћен је и део магистралног цевовода пијаће воде Ø1000мм (Липовац-Ћићевац-Варварин). ЈКП "Водовод-Крушевац" нема податке о изведеном стању цевовода, тако да је за добијање геодетских података изведеног стања неопходно обратити се ЈП "Морава Варварин" које је инвеститор наведеног цевовода.

Наведени магистрални цевовод је од виталног значаја за водоснабдевање Општина Ћићевац и Варварин, тако да је приликом извођења радова на предметној деоници неопходно водити рачуна о следећем:

- строго водити рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите магистралног цевовода (– по 3м са обе стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви) а које је неопходно испоштовати:

- у појасу заштите није дозвољена изградња објекта, ни вршење радњи које могу загадити воду, или угрозити стабилност цевовода. У зони заштите забрањено је кретање, као и маневар моторних возила и тешког саобраћаја. Осим тога забрањено је сађење било каквог засада (посебно дрвенасте културе) осим траве.

- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода,

- није дозвољено насипање земљом (као ни скидање земље) и промена нивелете терена у циљу изградње приступног пута

3. Планом детаљне регулације "Мудраковац 4" обухваћен је део новоизграђеног фекалног колектора (Кошијски колектор отпадних вода):

- Ул. Бруски пут и Краља Александра Ујединитеља - Колектор отпадних вода Ø300

4. У улици Бруски пут планирана је изградња водоводне мреже ГПЕ Ø225мм према скици на приложеном ситуационом плану.

Општи технички услови:

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;

- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.

- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);


- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама воде и канализације.

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације


Крушевац, 13.09 201 9 год.

Руководилац тех.припр.



Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Директор


Владимир Милосављевић, дипл. еиц.