

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију		ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ КРУШЕВАЦ	
ВОДОВОД КРУШЕВАЦ		ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА	
Пријем-слот	Број	Предмет	Број
	4212	Одељење за урбанизам и грађевинарство	
Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; фах: 415-314		Крушевачки округ	
Број 37/ 24.12.2021 године		27 DEC 2021	

Предмет: Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објекта у фази израде планског документа за потребе израде Плана детаљне регулације "Пејтон 3" у Крушевцу.

У вези Вашег захтева бр. 350-376/2020 од 18.10.2021 ЈКП "Водовод-Крушевач" доставља вам следеће:

Претходне услове 101/350-376/2020

за заштиту, уређење и изградњу објекта у фази израде планског документа

На достављеном ситуационом плану уцртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама водоводне и канализационе мреже.

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације.

Крушевач, 23.12.2021 год.

Руководилац тех. припра.

Бањанин Јасмина

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Владимир Милосављевић, дипл. енж.

