

ДИСАРНИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
КРУШЕВЦА 4871
13. SEP 2019
Број 350-802/17
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију



Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314
Број 100/ 13.09.2019. године

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинарство
Крушевац

Предмет: Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа, за потребе израде Плана детаљне регулације "Пионирски парк" у Крушевцу

У вези Вашег захтева бр. 350-802/2017 од 26.06.2019 за достављање претходних услова за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа, за потребе израде Плана детаљне регулације "Пионирски парк" у Крушевцу, ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

Претходне услове

На достављеном ситуационом плану учртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са учртаним инсталацијама воде

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевац, 13.09.2019 год.

Руководилац тех. припр.

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Владимир Милосављевић, дипл. еиш.