

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

ВОДОВОД  **КРУШЕВАЦ**

Ул. Душанова 46. тел: 415-301; факс: 415-314
Број 33/2 06.04.2017. год.
Крушевац

ГРАДСКА УПРАВА

ПИСАРНИЦА ГРАДА КРУШЕВАЦА

1567 ГРАДСКА УПРАВА

Одсек за урбанизам и

грађевинарство

Примљено:	07 APR 2017		
Службено:			
И	01	350-338/2013	

Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана детаљне регулације "Спортско рекреативни центар Расина" у Крушевцу

Поводом Вашег захтева бр. 350-338/2013 од 23.02.2017.год., а у вези издавања претходних услова, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

Претходне услове

Плана детаљне регулације " Спортско рекреативни центар Расина " у Крушевцу

На достављеним ситуационим плановима у електронској форми уцртана је постојећа градска фекална мрежа, постојећи магистрални водовод АБØ1000, планирани водоводни цевовод ХДПЕ Ø 200мм за везу са магистралним цевоводом АБØ1000.

НАПОМЕНА:

1) Траса планираног водоводног цевовода ХДПЕ Ø200 мм за везу градске мреже са магистралним цевоводом АБØ1000мм, иде преко постојећег моста на путу за Гаглово и преко будућег моста (вијадукт) који повезује улицу Кнеза Милоша и планирану трасу државног пута ІБ реда бр.38 – источна заобилазница.

Обе деонице планираног цевовода служе за формирање хидрауличких прстенова градске мреже са магистралним цевоводом АБØ1000мм у циљу побољшања квалитета водоснабдевања припадајућих насеља, тако да је приликом извођења радова на предметним деоницама неопходно водити рачуна о следећем:

- у појасу заштите није дозвољена изградња објекта, ни вршење радњи које могу загадити воду, или угрозити стабилност цевовода. Осим тога забрањено је сађење било каквог засада (посебно дрвенасте културе) осим траве.

- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода,

- није дозвољено насипање земљом (као ни скидање земље) и промена нивелете терена у циљу изградње приступног пута



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
КРУШЕВАЦ

Примљено:	10.04.2017.		
Орг. јед.	Број	Предмет	Вредност
VI	923		

Општи технички услови:

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама воде и канализације

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевац, 06.04. 201 7 год.

Руководилац тех. припр.
Башаћелић Јасмина
Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

ВМ Директор
Владимир Милосављевић, дипл. еџт.

