



Ул. Душанова 46. тел: 037/415-301; факс: 415-314
Број 111/2 03.10.2016. год.
Крушевач

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД КРУШЕВАЦ

Одсек за урбанизам и
грађевинарство

Министарство за грађевину и архитектуру

Предмет: Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објекта за потребе изrade Плана детаљне регулације реке Расине од моста у Мудраковцу до профиле 1200м узводно

Поводом Вашег захтева бр. 350-225/2013 од 24.08.2016. а у вези издавања претходних услова за потребе изrade Плана детаљне регулације, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевач" издаје следеће:

Претходне услове

На достављеном ситуационом плану уцртана је постојећа градска водоводна мрежа т.ј. **магистрални цевовод пијаће воде Ч Ø1058мм и укрштање истог са зоном регулације реке Расине. Наведени магистрални цевовод је од виталног значаја за водоснабдевање Општина Ђаковић и Варварин, тако да је приликом извођења радова на регулацији реке Расине на деоници где долази до укрштања са магистралним цевоводом неопходно водити рачуна о следећем:**

- При изради техничке документације строго водити рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите магистралног цевовода (- по 3м са обе стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви) а које је неопходно испоштовати:

1- у појасу заштите није дозвољена изградња објекта, ни вршење радњи које могу загадити воду, или угрозити стабилност цевовода. У зони заштите забрањено је кретање, као и маневар моторних возила и тешког саобраћаја. Осим тога забрањено је сађење било каквог засада(посебно дрвенасте културе) осим траве.

2- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода,

3- обавезан ручни ископ уз максимално повећану опрезност

4- у зони укрштања са магистралним цевоводом стабилизацију тла вршити ручно без коришћења механизације

- ЈКП Водовод-Крушевач није планирао изградњу објекта на предметној деоници плана детаљне регулације реке Расине.

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама воде у dwg. формату.

Претходни услови се издају у циљу изrade предметног Плана детаљне регулације

Крушевач, 03.10.2016. год.

Руководилац тех.прип.
Бањанин Јасмина

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Директор
Владимир Милосављевић
Владимир Милосављевић, дипл. ецц.

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА КРУШЕВАЦ АД 4522

Примљено: 05 ОСТ 2016			
Орган	Орг.јед.	Број	Прилог/Лист
IV	01	350-225/2013	

Приложено: 06.10.2016.

Орг.јед.	Број	Година	Формат
IV	4133		