

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

ВОДОВОД  **КРУШЕВАЦ**

Ул. Душанова 46. тел: 037/415-301; факс: 415-314

Број 35 23.03.2018. год.

Крушевац

50311

Примљено	04 APR 2018		
Орган		Прилог	Вредност
IV	01	350-361/17	

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Одсек за урбанизам и
грађевинарство

Предмет: Претходни услови за потребе израде Измене Плана детаљне регулације стамбеног насеља "Равњак 1Б" у Крушевцу

Поводом Вашег захтева бр. 350-361/2017. од 20.03.2018. године а у вези издавања претходних услова за потребе израде Измене Плана детаљне регулације стамбеног насеља "Равњак 1Б" у Крушевцу, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

Претходне услове

Достављени подаци одговарају подацима које поседује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

На достављеним ситуационим плановима уцртана је постојећа градска водоводна мрежа:

- Ул. Цара Лазара
 - водоводна мрежа ВА Ø300мм
 - водоводна мрежа ВП 2“
 - канализациона мрежа ФК Ø200мм
- Ул. Краља Петра првог
 - водоводна мрежа ВА Ø150мм
 - канализациона мрежа ФК Ø200мм
- Ул. Петра Добрњца
 - водоводна мрежа ВА Ø80мм
 - канализациона мрежа ФК Ø200мм
- Ул. Браће Рајт
 - водоводна мрежа ВА Ø80мм
 - водоводна мрежа ВПЛ 2“
 - канализациона мрежа ФК Ø200мм

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;

- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.

- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);

- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама воде и канализације.

Претходни услови се издају у циљу израде предметне Измене Плана детаљне регулације

Крушевац, _____ 201__ год.

Руководилац тех.припр.

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Директор

Владимир Милосављевић, дипл. инж. ел. електр.

