

12313  
Пр: \_\_\_\_\_  
Ор: \_\_\_\_\_  
08 DEC 2017  
350-360/2017

**Предмет: Претходни услови за потребе израде измене Плана детаљне регулације "Трг Костурница" измена целине Б подцелине Б3 у Крушевцу**

Поводом Вашег захтева бр. 350-360/2017, од 10.11.2017. а у вези издавања претходних услова за потребе израде Плана детаљне регулације, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

### Претходне услове

На достављеним ситуационим плановима у електронској форми (dwg. формат) учртана је постојећа градска водоводна мрежа и фекална канализација.

- Ул. Трг Костурница
- Ул. Трг Костурница

- водоводна мрежа ТПЕ Ø110мм
- канализациона мрежа ПВЦ Ø200мм

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно ( без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са учртаним инсталацијама воде и канализације.

**Претходни услови се издају у циљу израде измене предметног Плана детаљне регулације.**

Крушевац, 07. 12. 2017 год.

Руководилац тех. припр.

Јасмина Бањанин

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

2<sub>2</sub> Директор       

        
ПИСМАНИЦИОНА УПРАВА  
"ВОДОВОД КРУШЕВАЦ"  
Крушевац

Владимир Милосављевић, дипл. еиц.