

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

ВОДОВОД  **КРУШЕВАЦ**

Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-311, факс: 415-314
Број 145/2 22.08.2017.

ГРАДСКА УПРАВА

6517 ГРАДА КРУШЕВЦА

Управе за урбанизам и

грађевинарство

Крушевац

23 AUG 2017
IV 01 350-111/2017

Предмет: Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објеката за потребе израде Плана детаљне регулације " Железничка 4" у Крушевцу.

У вези Вашег захтева бр. 350-111/2017 од 20.07.2017 за достављање претходних услова и података за План детаљне регулације "Железничка 4" у Крушевцу, ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

Претходне услове

На достављеном ситуационом плану учртана је постојећа градска водоводна и фекална и атмосферска канализациона мрежа. Скицирана водоводна мрежа ВПЛЮ90 у ул. Железничкој није геодетски снимљена тако да нисмо у могућности да учртамо тачан положај исте.

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са учртаним инсталацијама воде


Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевац 22.08 2017 год.


ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
КРУШЕВАЦ

Придато:	23.08.2017.		
Орг. јед.	Број	Предмет	Вредност
1	2484		

Руководилац тех.припр.



Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.



Владимир Милосављевић, дипл.