

11200
ПРИМ
Орган
07 NOV 2018
БИЛОС
ЈАКОСТ

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

ВОДОВОД КРУШЕВАЦ
Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314
Број 165/2 06.11.2018. године

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА КРУШЕВЦА
Одељење за урбанизам и
грађевинарство
Крушевац

Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана детаљне регулације зоне "А" и "Д" у Крушевцу

У вези Вашег захтева бр. 350-72/2016 од 16.10.2018 за достављање претходних услова и података за План детаљне регулације зона "А" и "Д" у Крушевцу, ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

Претходне услове

На достављеном ситуационом плану уцртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама воде

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевац, 06.11.2018 год.

Руководилац тех.припр.

Јасмина Бањанин
Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Директор
Владимир Милосављевић
Владимир Милосављевић, дипл. еџц.