

25 JAN 2017

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД КРУШЕВАЦ

Одсек за урбанизам и

грађевинарство

350-233/2015

Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана генералне регулације "ИСТОК 1" у Крушевцу

Поводом Вашег захтева бр. 350-233/2015 од 18.11.2016.год., а у вези издавања претходних услова, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевач" издаје следеће:

Претходне услове

Плана генералне регулације "ИСТОК 1" у Крушевцу

На достављеним ситуационим плановима у електронској форми уцртана је постојећа градска водоводна мрежа, постојећи магистрални водовод АБØ1000, заштитна зона магистралног цевовода, постојећа фекална канализација, постојећи и новопројектовани фекални колектор "Б":

НАПОМЕНА:

1) Подручју ПГР "ИСТОК1" припада магистрални цевовод пијаће воде Ø1000мм (Липовац-Ћићевац-Варварин. На приложеном ситуационом плану уцртан је постојећи магистрални цевовод пијаће воде са геодетским подацима који су узети из пројекта. ЈКП "Водовод-Крушевач" нема податке о изведеном стању цевовода, тако да је за добијање геодетских података изведеног стања неопходно обратити се ЈП "Морава Варварин" које је инвеститор наведеног цевовода.

Наведени магистрални цевовод је од виталног значаја за водоснабдевање Општина Ћићевац и Варварин, тако да је приликом извођења радова на предметној деоници неопходно водити рачуна о следећем:

-строго водити рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите магистралног цевовода (- по 3м са обе стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви) а које је неопходно испоштовати:

- у појасу заштите није дозвољена изградња објекта, ни вршење радњи које могу загадити воду, или угрозити стабилност цевовода. У зони заштите забрањено је кретање, као и маневар моторних возила и тешког саобраћаја. Осим тога забрањено је сађење било каквог засада(посебно дрвенасте културе) осим траве.

- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода,

- није дозвољено насилање земљом (као ни скидање земље) и промена нивелете терена у циљу изградње приступног пута

2) На приложеном ситуационом плану уцртан је постојећи и новопројектовани фекални колектор "Б". Већи део фекалног колектора "Б" није изграђен тј. у току је процедура за добијање грађевинске дозволе за изградњу истог.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
КРУШЕВАЦ

Припољено:	26. 01. 2017.		
Орг. јед.	Број	Локација	Вредност
1	224		

3) На приложеном ситуационом плану већи део изграђене водоводне мреже није геодетски снимљено, тако да не постоје апсолутно тачни подаци (пречник, дубина, материјал и положај водоводних инсталација) уцртане водоводне мреже.

Општи технички услови:

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама воде и канализације

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана генералне регулације

Крушевац, 24.01.2017 год.

Руководилац тех.прип.
Бањанин Јасмина

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.



Директор

Владимир Милосављевић, дипл. ецц.