

Имплоно: 18 JUN 2018  
Орг.је: N 01 350-685/17

**Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана генералне регулације "ИСТОК 4" у Крушевцу**

Поводом Вашег захтева бр. 350-685/2017 од 19.02.2018.год., а у вези издавања претходних услова, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

**Претходне услове  
Плана генералне регулације "ИСТОК 4" у Крушевцу**

На достављеном ситуационом плану скицирана је постојећа градска водоводна мрежа. Постојећа скицирана водоводна мрежа у зони "ИСТОК 4" није геодетски снимљена тако да нисмо у могућности да уцртамо апсолутно тачан положај.

**Општи технички услови:**

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних цеви са другим инсталацијама ров се копа ручно ( без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних цеви треба да износи најмање 0,5 м;

**Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана генералне регулације**

Крушевац, 15.06.2018 год.

Руководилац тех.припр.  
*Јасмина Бањанин*  
Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

*Владимир Милосављевић*  
Директор  
Владимир Милосављевић, дипл. еџц.

