

Датум пријема:	25 JUN 2018	Одсек за урбанизам и грађевинарство
Орган:	IV	01
Број:	350-804/17	

**Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана генералне регулације "ИСТОК 5" у Крушевцу**

Поводом Вашег захтева бр. 350-804/2017 од 19.02.2018.год., а у вези издавања претходних услова, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

**Претходне услове  
Плана генералне регулације "ИСТОК 5" у Крушевцу**

На достављеном ситуационом плану скицирана је постојећа градска водоводна мрежа, магистрални цевовод пијаће воде Ø1000 (Липовац-Ћићевац-Варварин) и новопроектовани фекални колектор Ø600. Постојећа скицирана водоводна мрежа у зони "ИСТОК 5" није геодетски снимљена тако да нисмо у могућности да уцртамо апсолутно тачан положај исте.

У југозападном делу ПГР "Исток 5" на граници са ПГР "Исток 1" пролази магистрални цевовод пијаће воде Ø1000 (Липовац-Ћићевац-Варварин), који је скициран на приложеном ситуационом плану са геодетским подацима који су узети из пројекта. ЈКП "Водовод-Крушевац" нема податке о изведеном стању цевовода, тако да је за добијање геодетских података изведеног стања неопходно обратити се ЈП "Морава Варварин" које је инвеститор наведеног цевовода. Наведени магистрални цевовод је од виталног значаја за водоснабдевање Општина Ћићевац и Варварин, тако да је приликом извођења радова на предметној деоници неопходно строго водити рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите магистралног цевовода (– по 3м са обе стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви) а које је неопходно испоштовати:

1- у појасу заштите није дозвољена изградња објекта, ни вршење радњи које могу загадити воду, или угрозити стабилност цевовода. У зони заштите забрањено је кретање, као и маневар моторних возила и тешког саобраћаја. Осим тога забрањено је сађење било каквог засада ( посебно дрвенасте културе) осим траве.

2- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода,

3- није дозвољено насипање земљом (као ни скидање земље) и промена нивелете терена у циљу изградње приступног пута

У југозападном делу ПГР "Исток 5" на граници са ПГР "Исток 1" планирана је изградња фекалног колектора Б, а на приложеном ситуационом плану уцртана је траса новопроектованог фекалног колектора (у току је процедура за добијање грађевинске дозволе за изградњу истог).

**Општи технички услови:**

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно ( без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;


**Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана генералне регулације**

Крушевац, 22.06 201 8 год.

Руководилац тех.припр.

*Јасмина Бањанин*

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.



Директор

*Владимир Милосављевић*

Владимир Милосављевић, дипл. еџц.