

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

ВОДОВОД  **КРУШЕВАЦ**

Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314
Број 2896/2 / 03.08.2020 год

Крушевац

Градска управа
Града Крушевца
Одељење за урбанизам и
грађевинарство
Ул Газиместанска бр 1

Предмет: Измене и допуне плана генералне регулације за "Излетиште Јастребац";

КАСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Примљено:	11 AUG 2020	Број
Орг. јег.		Вредност
IV 01 350-122/2020		

Поштовани,

Везано за Ваш захтев бр. 350-122/2020 од 22.07.2020 год, а који се односи на Измене и допуне Плана генералне регулације "Излетиште Јастребац", ЈКП "Водовод – Крушевац" издаје претходне услове за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде планског документа;

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
КРУШЕВАЦ

Примљено:	13 AUG 2020		
Орг. јег.	Број	Предмет	Вредност
1	2199		

1. Водоводна мрежа:

Везано за водоснабдевање свих садржаја наведених предметним Планом предвиђено је снабдевање градском водоводном мрежом са система "Ћелије". У том циљу изграђен је цевовод ТПЕ ДН110 мм, чија је намена снабдевање пијаћом водом насељених места Ломнице и Буци. Предвиђено је да исти цевовод снабдева градском пијаћом водом излетиште Јастребац и исти је изграђен до самог почетка дела Излетишта Равниште који је намењен за спорт и рекреацију (на самом уласку у "Излетиште" урађени су тениски терени).

Везано за потребне капацитете, неопходно је да пројектант срачуна **потребну количину воде** која задовољава потребе **свих туристичких садржаја** (објекти туризма – хотели, коначишта, виле, постојеће викендице, апартмани, планинарски дом, објекти за лов и риболов, угоститељски објекти, рибњак) као и осталих објеката наведених у предметном плану. Напомињемо да је неопходно ускладити потребну количину пијаће воде са **капацитетом доводног цевовода ТПЕ ДН 110мм и потребних пратећих објеката (резервоари, црпне станице, хидрофори)** у зависности од расположивог притиска и капацитета доводног цевовода ТПЕ ДН 110мм.

2.Одвођење фекалних вода:

За предвиђени план излетишта Јастребац не постоји изграђени систем за одвођење фекалних отпадних вода. С обзиром на чињеницу да ни у насељеним местима В.Ломница и Буци не постоји изграђена градска фекална канализација, пројектним решењем је неопходно предвидети систем за одвођење фекалних вода планираног Излетишта, где постоје две могућности:

I могућност одвођења фекалних вода:

1.Централни фекални колектор који би се пружао централним делом излетишта главном саобраћајницом (државни пут II-5 реда-бр.415). Исти би сакупио фекалне отпадне воде викенд насеља "Славујево брдо" и "Добре воде", као и осталих саобраћајница нижег реда- приступни путеви до туристичких садржаја, тако да је фекалним системом неопходно обухватити горе поменутога викенд насеља "Славујево брдо" и "Добре воде".


II могућност одвођења фекалних вода:

Одвођење отпадних вода спровести мини постројењима за третман отпадних вода(ГПОВ) који су намењени за третман фекалних отпадних вода из индивидуалних извора отпада од малих породичних кућа , хотела, викендица ресторана , који омогућава пречишћавање као што су купатила, базени, кухиње, перионице веша, посуђа.Неопходно је да отпадна вода у потпуности замењује застареле септичке јаме и то драстично подиже степен ефикасности и смањује оперативне трошкове.

С поштовањем,

Руководилац службе тех. Припреме
и пројектовања

Јасмина Бањанин дипл.грађ.инг



ЈКП „Водовод – Крушевац“

Директор,
Владимир Милосављевић дипл.инж.

