

Милош

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО КРУШЕВАЦ			
Датум: 06.01.2017.			
Бр. Јед.	Бр. Д.	Предмет	Вредност
1	21		

Република Србија
 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
 Сектор за ванредне ситуације
 Одељење у Крушевцу
 09/18/2 Број 217-276/16
 Дана 26.12.2016. године
 Крушевац
 /В.М./

**ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 ГРАДА КРУШЕВАЦ**

Примљено:			
30 DEC 2016			
Орган	Сл. Јед.	Број	Прилог Вредност
IV	01	350-235/2015	

ГРАДСКА УПРАВА
 ГРАД КРУШЕВАЦ
 Одељење за урбанизам
 и грађевинарство
 Крушевац

Разматрајући Ваш захтев бр.350-235/2015 од 16.12.2016. године за добијање претходних услова за заштиту од пожара у смислу члана 29. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20/2015), извештавамо Вас да је, приликом израде планског документа за израду Плана генералне регулације „ЈУГ“, у Крушевцу, потребно предвидети најзначајније мере заштите од пожара, које се састоје у планирању и дефинисању:

- 1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;
- 2) удаљености између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;
- 3) приступних путева и пролаза за ватрогасна возила до објекта;
- 4) безбедносних појасева између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносних удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;
- 5) могућност евакуације и спасавања људи.

У складу са наведеним елементима које је потребно дефинисати приликом израде Плана детаљне регулације, придржавати се следећих закона и прописа донетих на основу:

Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20/2015), Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр.54/15), Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр.44/77) као и Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр.81/95), Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", 53/88, 54/88 и 28/95), Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 87/93) Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара ("Сл. гласник РС", бр.61/2015), Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96), Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр.30/91), Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Службени гласник РС", бр.59/2016), Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Сл. лист СРЈ", бр.41/93), Правилника о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета ("Сл.лист СФРЈ", бр.62/73), Правилника о техничким нормативима за изградњу електроенергетских

водова називног напона од 1 KV до 400 KV („Сл.лист СФРЈ“, бр.65/88 и „Сл.лист СРЈ“,бр.18/92), Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ“, бр.24/93) Правилником о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Службени гласник РС",бр.31/2005), Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви на радни притисак до 4 бара ("Сл. лист СРЈ", бр. 20/1992), Правилника о тех. нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница, ("Сл. лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90), Правилник о смештају и држању уља за ложење("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/96), Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса ("Сл.лист СФРЈ",бр.24/71), Правилником о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл.лист СФРЈ", бр.21/90) и Стандарда СРПС ТП 21 и СРПС ТП 19.

Напомињемо да је приликом прибављања локацијских услова потребно прибавити Услове за заштиту од пожара, односно када се ради о објектима са запаљивим течностима и гасовима и Услове за безбедно постављање ових објеката.

Такса није наплаћена сходно чл.18. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11 55/12, 93/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15 и 50/16).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
главни полицијски инспектор
Александар Лазаревић

