

397

31 JAN 2017

17 01 350-235/2015

Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана генералне регулације "ЈУГ" у Крушевцу

Поводом Вашег захтева бр. 350-2345/2015 од 16.12.2016.год., а у вези издавања претходних услова, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевац" издаје следеће:

**Претходне услове
Плана генералне регулације "ЈУГ" у Крушевцу**

На достављеном ситуационом плану учртана је постојећа градска водоводна мрежа, новопројектована водоводна мрежа, постојећа фекална канализација, новоизграђени фекални колектор (Кошијски колектор отпадних вода), новоизграђени атмосферски колектор Ø800 (локација - Багдала 3), магистрални цевовод пијаће воде.

1. Планом генералне регулације "ЈУГ" обухваћен је магистрални цевовод пијаће воде ЛГ1058мм (Мајдево-резервоар Багдала), који је од виталног значаја за водоснабдевање града Крушевца и околине, тако да је приликом извођења радова на предметној деоници неопходно водити рачуна о следећем:

- строго водити рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите магистралног цевовода (- по 3м са обе стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви) а које је неопходно испоштовати:

- у појасу заштите није дозвољена изградња објекта, ни вршење радњи које могу загадити воду, или угрозити стабилност цевовода. У зони заштите забрањено је кретање, као и маневар моторних возила и тешког саобраћаја. Осим тога забрањено је сађење било каквог засада (посебно дрвенасте културе) осим траве.

- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода,

- није дозвољено насипање земљом (као ни скидање земље) и промена нивелете терена у циљу изградње приступног пута

2. Планом генералне регулације "ЈУГ" обухваћен је део магистралног цевовода пијаће воде Ø1000мм (Липовац-Ћићевац-Варварин). ЈКП "Водовод-Крушевац" нема податке о изведеном стању цевовода, тако да је за добијање геодетских података изведеног стања неопходно обратити се ЈП "Морава Варварин" које је инвеститор наведеног цевовода.

Наведени магистрални цевовод је од виталног значаја за водоснабдевање Општина Ћићевац и Варварин, тако да је приликом извођења радова на предметној деоници неопходно водити рачуна о следећем:

- строго водити рачуна о следећим условима који важе у појасу заштите магистралног цевовода (- по 3м са обе стране цевовода, гледано од спољне ивице цеви) а које је неопходно испоштовати:

- у појасу заштите није дозвољена изградња објекта, ни вршење радњи које могу загадити воду, или угрозити стабилност цевовода. У зони заштите забрањено је кретање.



Примљено: 01.02.2017.			
Орг. јед.	Лист	Предмет	Број
1	275		

као и маневар моторних возила и тешког саобраћаја. Осим тога забрањено је сађење било каквог засада (посебно дрвенасте културе) осим траве.

- није дозвољена изградња објекта, ни вршење било којих радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода,

- није дозвољено насипање земљом (као ни скидање земље) и промена нивелете терена у циљу изградње приступног пута

3. Планом генералне регулације "ЈУГ" обухваћен је део новоизграђеног фекалног колектора (Кошијски колектор отпадних вода):

- Ул. Бруски пут и Краља Александра Ујединитеља - Колектор отпадних вода Ø300
- Деоница од Краља Александра Ујединитеља до ул. Достојевског - Колектор отпадних вода Ø400мм.

4. У улици Бруски пут планирана је изградња водоводне мреже ТПЕ Ø225мм према скици на приложеном ситуационом плану.

Општи технички услови:

Приликом пројектовања других инсталација, треба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана генералне регулације

Крушевац, 31.01.2017 год.

Руководилац тех.припр.
Божидар Јасмина
Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Директор
В. Милосављевић
Владимир Милосављевић, дипл. еџц.

