

9555  
17 SEP 2018  
V od 350-242/2018  
Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

**ВОДОВОД КРУШЕВАЦ**

Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; факс: 415-314  
Број 129/ 1209.2018 године

ГРАДСКА УПРАВА  
ГРАДА КРУШЕВЦА  
Одељење за урбанизам и  
грађевинарство  
Крушевац

**Предмет: Претходни услови за заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде Плана детаљне регулације "Запад 2" у Крушевцу**

У вези Вашег захтева бр. 350-242/2018 од 20.07.2018 (достављеног 14.08.2018.) за достављање претходних услова заштиту, уређење и изградњу објеката у фази израде Плана детаљне регулације "Запад 2" у Крушевцу, ЈКП "Водовод-Крушевац" доставља вам следеће:

#### Претходне услове

На достављеном ситуационом плану уцртана је постојећа градска водоводна и канализациона мрежа.

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно ( без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Напомена: Достављамо вам Диск са уцртаним инсталацијама воде

Претходни услови се издају у циљу израде предметног Плана детаљне регулације

Крушевац, 12.09.2018 год.

Руководилац тех.припр.

*Јасмина Бањанин*

Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.



Владимир Милошевић, дипл. еиц.