



9681
21 SEP 2018
Le 366930470
Орган: _____ ЕДНОСТ: _____
IV 01 350-242/2018

Огранак Електродистрибуција Крушевац
Крушевац, Косанчићева 32

Наш број: 8X000- D0911-236629/2

Ваш број: 350-798/2017

Место, датум: Крушевац, 19.09.2018.год.

20-09-2018

Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Одељење за урбанизам и
грађевинарство
ул. Газиместанска бр.1
Крушевац

ПРЕДМЕТ: Претходни услови за потребе израде Плана генералне регулације "Запад 2" у Крушевцу

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове за потребе израде ППР "Запад 2" у Крушевцу:

Планом генералне регулације "Запад 2" обухваћени су електроенергетски објекти напонског нивоа 35 kV, 10 kV и 1 kV.

Постојећи електро енергетски објекти напонског нивоа 35 kV и 10 kV су геодетски снимљени и изкартирани, а подаци о њима се налазе у Геодетском заводу.

Планом генералне регулације "Запад 2" обухваћена је и нисконапонска мрежа на овој територији - ваздушна и подземна.

Уколико постојећи електроенергетски водови буду угрожени изградњом нових саобраћајница и објеката, предвидети (уцртати) трасе за њихово измештање.

Потребно је обратити се Електродистрибуцији Крушевац са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих, а чије ће трошкове сносити инвеститор.

У случају да постојећи електроенергетски објекти не могу задовољити енергетске потребе будућих корисника електричне енергије (непланирано повећање снаге), потребно је предвидети изградњу одговарајућег броја ТС 10/0,4kV типа МБТС или сличног, капацитета 1x630kVA или 2x630kVA, за потребе сваке локације на којој се граде објекти. Планом генералне регулације "Запад 2" обавезно предвидети локације будућих трафостаница.

Избором локације нових ТС 10/0,4 kV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз (пасаж) мора да има минималне димензије: ширина 2,8 m и висина 4,0 m без икаквих препрека на путу. Такође оставити пролаз за провлачење 8 нисконапонских и два средњенапонска кабла без разбијања евентуално постављеног бетона, асфалта и сл.

Трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локација будућих ТС 10/0,4 kV могуће је дати предлог траса подземних водова 10kV између њих, као и веза са постојећим ТС 10/0,4 kV.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

За купце електричне енергије већих снага предвидети подземну мрежу - прикључке, а за купце електричне енергије из категорије "широка потрошња" (појединачни стамбени и пословни простор) предвидети прикључке са надземне мреже изведене самоносивим кабловским снопом одговарајућег пресека.

Задржати трасе постојеће мреже ниског напона, на оба или једном тротоару улице.

За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове, као и за полагање подземних енергетских водова.

С поштовањем



Директор оградња

Саша Ђирић дипл. ек.

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

CF